

Giżycko, dnia 25.03.2014 r.

**GZK.WŚ.1.2013**

*Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na:*  
**„REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH  
W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  
NA TERENIE GMINY GIŻYCKO”**

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

**PYTANIE nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korekty punktu a) zmiany terminu wykonania remontu z 4 dni na 14 dni z uwagi na dłuższy okres oczekiwania na części zamienne.

**ODPOWIEDŹ nr 1:**

Zamawiający przewidują zmianę na: Wykonawca wykona remont pompy do 14 dni od zgłoszenia awarii .....