



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel/fax . 87429 94 80

Bystry, 12.07.2018

Nasz znak: GZK/WT 137/18

**Warunki techniczne i ogólne
do projektowania przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy w Nowych Sołdanach**

Ustala się warunki ogólne i techniczne do projektowania sieci i przyłączy w miejscowości Nowe Sołdany, obręb Nowe Sołdany, gm. Giżycko

1. Włączenie sieci zaprojektować od istniejącej gminnej sieci wodociągowej PE 110 na odcinku A wskazanym na załączniku graficznym.
2. Trasę wodociągu projektować wzdłuż ciągów komunikacyjnych, dostępnych do wykonania czynności eksploatacyjnych i oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową.
3. Przewidzieć zaopatrzenie w wodę działek o nr geodezyjnych 12-12/4 do 12-12/17, zabudowy zagrodowej Nowe Sołdany 13 oraz hydrantów do płukania przepompowni na działce 11-26/5 i 12-3/7
4. Zaprojektować przebudowę przyłączy do budynków o adresach Nowe Sołdany 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2.
5. Włączenie przyłączy wodociągowych zaprojektować do projektowanej sieci, do wcięcia zastosować nawiertki samonawiercające wraz z obudową, sztycą wprowadzoną do powierzchni terenu i skrzynkę uliczną o średnicy minimum 100 mm.
6. Na granicy działki, na przyłączy zaprojektować zasuwę odcinającą.
7. Lokalizacja wodomierzy w budynku bezpośrednio po wejściu do obiektu. Ustawienie wodomierza w pozycji poziomej zaprojektować na stabilnej konsoli wodomierzowej w miejscu nie narażonym na uszkodzenia mechaniczne, zamarzanie oraz dostępnym do obsługi.
8. Zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy
9. Uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć, na wykonanie robót i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
10. Koncepcję sieci wodociągowej na etapie projektu uzgodnić z zarządcą sieci. Jeden egzemplarz pozostaje w archiwum zakładu.
11. Sieć i przyłącza projektować z rur PEHD 100 SDR 11.
12. Na sieci przewidzieć hydranty do celów p.poż. i płukania sieci.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

PREZES
Andrzej Ligęzowski
Andrzej Ligęzowski

None Soldany
skala 1:1000

Zac. 1A.



Nowe Siodlany
bez skali

Zab. 1B



Nowe Sólmany zat. 2
skala 1:500

