



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel/fax . 0-87/ 429 94 80

Bystry, dnia 12.07.2017 r.

Nasz znak: GZK/WT 136/18

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko

1. Sieć projektować jako grawitacyjną, włączeń dokonywać do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej na terenie Wilkasek.
2. Projekt powinien obejmować możliwość przyłączenie do sieci budynków o adresach: Wilkaski 11, 13, 6, 6A, 8, 9, 10 oraz w perspektywie działek o numerach geodezyjnych 19-41/1 do 4-41/6
3. Sieć projektować z rur PCV minimum SN8, z rdzeniem litym.
4. Dokumentacja techniczna na budowę sieci powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Bystrym.
5. Uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć, na wykonanie robót i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

PREZES
Andrzej Ligęzowski
Andrzej Ligęzowski

Skala 1:1000 WILKASKI

