



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel/fax . 0-87/ 429 94 80

Bystry, dnia 12.07.2018 r.

Nasz znak: GZK/WT 138/18

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko w ul. Wichrowe Wzgórze

1. Sieć włączyć do studni o rzędnych 158,80/156,06 i 155,70/154,03
2. Sieć projektować z rur PCV minimum SN8, z rdzeniem litym.
3. Dokumentacja techniczna na budowę sieci powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodniona na etapie koncepcji z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Bystrym. Jeden egzemplarz pozostaje w archiwum zakładu.
4. Uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć, na wykonanie robót i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej

w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko w ul. Wichrowe Wzgórze

1. Włączenie sieci zaprojektować od istniejącej gminnej sieci wodociągowej PE 110 w punkcie A i PE 160 w punkcie B, wskazanych na załączniku graficznym.
2. Na odcinku B-C zaprojektować rurociąg średnicy 160mm.
3. Trasę wodociągu projektować wzdłuż ciągów komunikacyjnych, dostępnych do wykonania czynności eksploatacyjnych i oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową.
4. Uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć, na wykonanie robót i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
5. Koncepcję sieci wodociągowej na etapie projektu uzgodnić z zarządcą sieci. Jeden egzemplarz pozostaje w archiwum zakładu.
6. Sieć projektować z rur PEHD 100 SDR 11.
7. Na sieci przewidzieć hydranty do celów p.poż. i płukania sieci.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

PREZES
Andrzej Ligęzowski

Wichrowe Wzgórze Zol.:
skala 1:1000

